

Numer obwodu	TG/F1	2	3	4	5	6	TP-1/0	
Opis	Zasilanie z TG	–	Ochrona przepięciowa Kl.C	–	–	–	Kontrola napięcia	
Moc [kW]/Prąd [A]	Pi=15,5, Po=3,94	–	–	–	–	–	–	
Przewód	YKXS 5x10	–	–	–	–	–	–	
Nazwa obwodu	TP-1	–	–	–	–	–	–	

ZLECENIODAWCA MAZOWIECKI INSTYUT KULTURY ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa	JEDNOSTKA PROJEKTOWA Adam Niściór Ventilo +48 606 944 702 adam.niscior@gmail.com	PROJEKTOWAŁ.	mgr inż. Michał Olszewski	MAZ/0420/POOE/05	TYTUŁ RYSUNKU Schemat tablicy elektrycznej TP-1
		SPRAWDZIŁ.	mgr inż. Maciej Bieinek	MAZ/0264/PWBE/15	
		OPRACOWAŁ.	-	Data 13.12.2019	OBIEKT MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY
		NORMA	PN-IEC-439-1		Nr rys. E-04 Nr ark. 1 / Liczba ark. 6